

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЁТНОСТИ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 Телефоны: Приемная (863) 240-63-08

Канцелярия (863) 244-27-85, Факс (863) 244-27-85 (863) 227-50-79, (863) 227-51-00

<http://www.gpnrostov.donpac.ru> E-mail: gpnrostov_rnd@mail.ru

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО ПРОЛЕТАРСКОМУ (с) РАЙОНУ

ул. Матвеева, 21 г. Пролетарск, Ростовская область, 347540

Телефоны: (86374) 9-63-70, факс (86374) 9-67-39 E-mail: 71gpn_rnd@mail.ru

Предписание № 76 /1 /40

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директору МБОУ ДОД ЦДОД г. Пролетарска Чернышову М.А.

18.06.2014 года ОНД по Пролетарскому (с) району УНД ГУ МЧС России по Ростовской области, в соответствии с распоряжением № 76 от 02.06.2014г., проводилась плановая проверка по соблюдению Правил противопожарного режима в Российской Федерации установленные постановлением правительства № 390 от 25.04.2012г, в здании помещения на территории МБОУ ДОД ЦДОД г. Пролетарска, Пролетарского района, Ростовской области по адресу: Ростовская область, г. Пролетарск, ул. Железнодорожная, 24.

В ходе проверки МБОУ ДОД ЦДОД г. Пролетарска, Пролетарского района, Ростовской области по адресу: Ростовская область, г. Пролетарск, ул. Железнодорожная, 24. выявлено не соблюдение требований правил противопожарного режима в помещении и нарушение Правила противопожарного режима в Российской Федерации установленные постановлением правительства № 390 от 25.04.2012г, а именно:

- На объекте защиты, обучение мерам пожарной безопасности осуществляется не в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.23 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" не разработан и не утвержден руководителем организации график проведения занятий для проведения повторных противопожарных инструктажей. п.3 Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

- На объекте защиты, обучение мерам пожарной безопасности осуществляется не в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.13 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" для проведения вводного противопожарного инструктажа не предусмотрено специально оборудованное помещение с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов. п.3 Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

✓

- В помещении гаража огнетушители расположены на полу. п. 408 Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

В помещении гаража на лампочках отсутствуют защитные диэлектрические плафоны

42. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

Данные нарушения необходимо устранить до 15 мая 2015 года.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в 2 -м квартале 2015 г.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Пролетарского \с\ района
по пожарному надзору ст.
лейтенант внутренней службы Бойцов С.В.
«18» 06 2014 г.

Предписание для исполнения получил(а):

«18» 06 2014



М.Л.П.*

✓ (подпись)